

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	3,71	0,28	1	1	1	1	1				1,13	1,12
	01:00	3,67	3,34	0,34	1	1	1	1	1				0,89	0,89
	02:00	3,40	3,08	0,31	1	1	1	1	1				0,81	0,86
	03:00	3,16	2,87	0,29	1	1	1		1				0,92	0,92
	04:00	3,02	2,71	0,31	1	1	1		1				0,79	0,79
	05:00	2,94	2,59	0,34	1	1	1		1				0,70	0,70
	06:00	2,96	2,60	0,35	1	1	1		1				0,71	0,71
	07:00	3,30	2,91	0,39	1	1	1		1				0,91	0,90
	08:00	3,61	3,35	0,26		1	1		1		1	1	0,97	0,95
	09:00	3,91	3,66	0,25		1	1		1		1	1	1,18	1,18
	10:00	4,24	3,91	0,33	1	1	1		1		1	1	1,15	1,15
	11:00	4,57	4,26	0,31	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19
	12:00	4,56	4,40	0,17	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,57	4,19	0,38	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,58	4,18	0,40	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,54	4,29	0,25	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,47	4,37	0,09	1	1	1		1		1	1	1,17	1,17
	17:00	4,45	4,33	0,12	1	1	1		1		1	1	1,14	1,14
	18:00	4,76	4,45	0,31	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,72	4,37	0,35	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,06	4,76	0,30	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,93	4,78	0,14	1	1	1	1	1		1	1	1,16	1,15
	22:00	4,60	4,40	0,20	1	1	1	1	1		1	1	1,05	1,05
	23:00	4,41	4,07	0,34	1	1	1	1	1				1,14	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης