

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	4,14	3,63	0,51	1	1	1	1	1				1,20	1,19
	01:00	3,58	3,10	0,48	1	1	1	1					1,11	1,12
	02:00	3,36	2,85	0,51	1	1	1	1					1,13	1,12
	03:00	3,28	2,85	0,42	1	1	1	1					1,04	1,04
	04:00	3,33	3,06	0,27	1	1	1	1					1,08	1,08
	05:00	3,25	3,01	0,24	1	1	1	1					1,01	1,01
	06:00	3,14	2,82	0,32	1	1	1	1					0,91	0,90
	07:00	3,49	3,33	0,16	1	1	1	1			1		0,91	0,88
	08:00	3,82	3,60	0,21	1	1	1	1			1		1,00	1,01
	09:00	4,02	3,78	0,25	1	1	1	1			1		1,17	1,17
	10:00	4,23	3,95	0,28	1	1	1	1			1	1	1,14	1,14
	11:00	4,59	4,36	0,23	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	12:00	4,57	4,34	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	4,56	4,07	0,50	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,62	4,19	0,42	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,59	4,13	0,46	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,42	3,93	0,49	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	17:00	4,57	4,05	0,52	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	18:00	4,91	4,46	0,45	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	4,94	4,37	0,57	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,10	4,31	0,79	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	5,04	4,46	0,58	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,79	3,89	0,90	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	23:00	4,55	3,43	1,12	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης