

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	4,16	3,52	0,65	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,01	3,93	0,09	1	1	1	1	1				1,16	1,17
	02:00	3,79	3,66	0,13	1	1	1	1	1				0,94	0,93
	03:00	3,44	3,22	0,22		1	1	1	1	1			0,78	0,82
	04:00	3,36	3,01	0,35		1	1		1	1			1,12	1,12
	05:00	3,23	3,11	0,12		1	1		1	1			1,00	0,99
	06:00	3,15	2,98	0,17		1	1		1	1			0,90	0,91
	07:00	3,60	3,57	0,03		1	1		1	1		1	1,08	1,08
	08:00	3,95	3,93	0,02		1	1		1	1		1	1,19	1,19
	09:00	4,16	4,13	0,02		1	1		1	1	1	1	1,00	0,99
	10:00	4,35	4,33	0,03		1	1		1	1	1	1	1,11	1,11
	11:00	4,61	4,61	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,51	4,50	0,01		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	13:00	4,59	4,57	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,74	4,72	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,73	4,69	0,04		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,69	4,67	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,71	4,61	0,09		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,90	4,59	0,31		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,92	4,46	0,47	1	1	1		1	1	1	1	1,16	1,16
	20:00	5,05	4,66	0,38	1	1	1		1	1	1	1	1,17	1,17
	21:00	5,02	4,79	0,23	1	1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	22:00	4,90	4,45	0,46	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20
	23:00	4,60	3,68	0,92	1	1	1		1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης