

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	3,45	2,58	0,87	1	1	1		1				1,16	1,15
	01:00	3,25	2,29	0,96	1	1	1		1				1,03	1,01
	02:00	2,98	2,11	0,87	1	1	1		1				0,89	0,90
	03:00	2,94	1,92	1,02	1		1		1				1,03	1,03
	04:00	2,84	1,85	0,99	1		1		1				1,00	1,00
	05:00	2,71	1,78	0,93	1		1		1				0,95	0,95
	06:00	2,83	1,85	0,98	1		1		1				0,99	0,99
	07:00	3,07	2,08	1,00	1		1		1				1,03	1,02
	08:00	3,39	2,50	0,89	1		1			1	1		0,96	0,97
	09:00	3,58	2,49	1,09	1		1			1	1		1,20	1,20
	10:00	3,89	2,80	1,09	1	1	1			1	1		1,14	1,13
	11:00	4,00	2,90	1,10	1	1	1			1	1		1,15	1,15
	12:00	4,03	2,92	1,11	1	1	1			1	1		1,18	1,18
	13:00	4,04	2,93	1,11	1	1	1			1	1		1,18	1,18
	14:00	4,03	2,92	1,11	1	1	1			1	1		1,18	1,18
	15:00	4,01	2,89	1,11	1	1	1			1	1		1,18	1,18
	16:00	4,01	2,90	1,11	1	1	1			1	1		1,18	1,17
	17:00	4,18	3,06	1,12	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	18:00	4,36	3,24	1,12	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	19:00	4,44	3,33	1,11	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	20:00	4,46	3,34	1,12	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	21:00	4,31	3,19	1,12	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	22:00	4,02	2,98	1,04	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	23:00	3,74	2,92	0,82	1	1	1			1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης