

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	3,33	2,76	0,57	1	1	1			1			1,10	1,10
	01:00	3,28	2,36	0,92	1	1	1			1			1,05	1,04
	02:00	3,15	2,29	0,86	1	1	1			1			0,92	0,91
	03:00	3,01	2,01	1,00	1	1				1			1,03	1,04
	04:00	2,82	1,84	0,98	1	1				1			0,99	0,99
	05:00	2,82	1,84	0,98	1	1				1			0,99	0,99
	06:00	2,82	1,92	0,90	1	1				1			0,99	0,99
	07:00	3,17	2,26	0,91	1	1				1			1,03	1,00
	08:00	3,44	2,58	0,86	1	1			1		1		1,16	1,16
	09:00	3,60	2,75	0,85	1	1			1		1		1,16	1,16
	10:00	3,90	2,92	0,98	1	1			1		1		1,18	1,17
	11:00	3,91	3,18	0,73	1	1	1		1		1		1,10	1,10
	12:00	3,97	3,04	0,93	1	1	1		1		1		1,16	1,15
	13:00	4,07	3,01	1,05	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	14:00	4,04	2,93	1,12	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	15:00	4,02	2,91	1,11	1	1	1		1		1		1,17	1,17
	16:00	3,93	2,85	1,08	1	1	1		1		1		1,12	1,12
	17:00	4,11	2,99	1,12	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	18:00	4,31	3,18	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	19:00	4,54	3,41	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,57	3,45	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	21:00	4,45	3,32	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	22:00	4,25	3,36	0,89	1	1	1		1		1		1,17	1,15
	23:00	3,90	2,89	1,01	1	1	1	1	1				1,08	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης