

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Saturday, August 1, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Saturday, August 1, 2026	00:00	158.24	150.15	8.09	0.00	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	47.47
	01:00	148.09	140.73	7.36	0.00	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	44.43
	02:00	141.21	134.37	6.84	0.00	1	1	1				1			1			1			1	1	1	1	1	48.55	42.36
	03:00	135.06	129.15	5.90	0.00	1	1	1				1			1			1			1	1	1	1	1	48.55	40.52
	04:00	131.42	126.29	5.12	0.00	1	1	1				1			1			1			1	1	1	1	1	47.63	39.42
	05:00	132.71	129.42	3.29	0.00	1	1	1				1			1			1			1	1	1	1	1	48.40	39.81
	06:00	137.23	132.43	4.46	0.33	1	1	1				1			1			1		1	1	1	1	1	1	45.85	41.07
	07:00	152.74	144.23	5.43	3.08	1	1	1				1			1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	44.90
	08:00	170.88	158.17	4.56	8.15	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	48.82
	09:00	187.33	167.64	6.48	13.21	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	52.24
	10:00	197.34	171.52	8.60	17.21	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.04
	11:00	198.80	168.70	10.29	19.81	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	53.70
	12:00	202.66	172.58	8.94	21.14	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.45
	13:00	208.12	176.73	9.94	21.45	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.00
	14:00	208.89	176.89	11.30	20.71	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.46
	15:00	205.16	175.88	10.62	18.66	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	55.95
	16:00	202.19	174.70	12.07	15.42	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.03
	17:00	202.59	179.62	12.05	10.92	1	1	1				1	1		1		3	1		1	1	1	1	1	1	48.55	57.50
	18:00	201.76	183.95	12.35	5.46	1	1	1				1	1		1		8	1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.89
	19:00	198.02	183.20	13.57	1.24	1	1	1				1	1		1		9	1		1	1	1	1	1	1	48.55	59.03
	20:00	193.24	176.85	16.38	0.01	1	1	1				1	1		1		9	1		1	1	1	1	1	1	48.55	57.97
	21:00	184.05	169.06	14.99	0.00	1	1	1				1	1		1		4	1		1	1	1	1	1	1	48.55	55.22
	22:00	175.09	161.59	13.50	0.00	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	52.53
	23:00	163.75	151.38	12.38	0.00	1	1	1				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	48.55	49.13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης