

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, August 6, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
ΑΕΡΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Thursday, August 6, 2026	00:00	159.69	133.44	26.25	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	47.91
	01:00	150.02	123.13	26.88	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	45.00
	02:00	143.10	116.43	26.68	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	42.93
	03:00	138.91	111.93	26.98	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	41.67
	04:00	136.23	110.34	25.88	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	40.87
	05:00	137.96	111.10	26.86	0.00									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	41.39
	06:00	143.33	115.21	27.91	0.21									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	42.94
	07:00	160.55	130.69	27.32	2.54									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	47.40
	08:00	179.35	146.58	25.46	7.32									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	51.61
	09:00	196.24	161.81	21.98	12.45									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	55.14
	10:00	206.35	170.98	18.86	16.51									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.95
	11:00	209.25	175.28	14.72	19.26									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	57.00
	12:00	214.96	175.95	18.18	20.83									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.24
	13:00	222.46	180.39	21.01	21.06									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	60.42
	14:00	228.86	188.35	20.53	19.98									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	62.66
	15:00	220.18	180.16	21.77	18.25									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	60.58
	16:00	218.19	180.61	22.71	14.88									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	61.00
	17:00	220.59	187.01	23.32	10.26									1						1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	63.10
	18:00	221.64	192.22	24.45	4.97								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	65.00
	19:00	216.82	190.38	25.43	1.01								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	64.74
	20:00	211.37	185.03	26.33	0.00								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	63.41
	21:00	201.59	174.79	26.80	0.00								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	60.48
	22:00	187.39	160.59	26.79	0.00								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.22
	23:00	173.73	148.72	25.01	0.00								1		1					1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	52.12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης