

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Saturday, August 8, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1			DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, August 8, 2026	00:00	156.52	133.34	23.18	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1		1	48.55	46.96	
	01:00	146.71	121.07	25.63	0.00			1	1	1				1				1		1		1	1			1	48.55	44.01	
	02:00	139.64	112.15	27.49	0.00			1	1	1				1				1			1		1	1		1	48.55	41.89	
	03:00	135.28	106.78	28.50	0.00			1	1	1				1						1		1	1	1		1	48.55	40.58	
	04:00	132.62	105.59	27.03	0.00			1	1	1				1						1			1	1		1	48.55	39.79	
	05:00	134.57	108.87	25.69	0.00			1	1	1				1						1			1	1		1	48.55	40.37	
	06:00	138.87	113.76	24.89	0.23			1	1	1				1						1	1		1	1		1	48.55	41.59	
	07:00	154.45	130.41	21.17	2.87			1	1	1				1			1			1	1		1	1		1	48.55	45.47	
	08:00	172.72	148.78	15.75	8.19			1	1	1				1						1	1	1	1	1		1	48.55	49.36	
	09:00	189.72	162.77	13.50	13.45			1	1	1				1					5	1	1	1	1	1		1	48.55	52.88	
	10:00	199.54	173.90	7.98	17.66			1	1	1				1	1				1	10	1	1	1	1	1	1	48.55	54.56	
	11:00	199.77	171.56	7.84	20.37			1	1	1				1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	48.55	53.82
	12:00	203.53	171.05	10.80	21.68			1	1	1				1					1	1	10	1	1	1	1	1	1	48.55	54.55
	13:00	211.39	177.42	11.95	22.01			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.81
	14:00	214.91	181.60	12.24	21.07			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	58.15
	15:00	209.44	178.69	11.80	18.94			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	57.15
	16:00	213.02	185.08	12.40	15.54			1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.24
	17:00	214.98	189.52	14.62	10.84			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1		1	48.55	61.24
	18:00	215.99	197.57	13.20	5.23			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.23
	19:00	212.21	201.87	9.35	0.99			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.37
	20:00	207.34	200.48	6.85	0.00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	62.20
	21:00	196.67	190.33	6.34	0.00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.00
	22:00	181.90	174.44	7.47	0.00			1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.57
	23:00	169.85	161.23	8.62	0.00			1	1	1		1		1						1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης