

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Monday, August 10, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Monday, August 10, 2026	00:00	166.46	154.32	12.14	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	49.94	
	01:00	155.06	142.16	12.90	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	46.52	
	02:00	146.23	134.61	11.62	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.55	43.87	
	03:00	140.94	129.67	11.26	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	42.28	
	04:00	137.86	129.76	8.10	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.55	41.36	
	05:00	139.30	133.67	5.64	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.55	41.79	
	06:00	144.62	139.34	5.07	0.21			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1		48.55	43.32	
	07:00	160.31	153.28	4.45	2.57			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1		48.55	47.32	
	08:00	181.26	170.03	4.21	7.02			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1		48.55	52.27	
	09:00	201.03	185.10	4.06	11.87			1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1		48.55	56.75	
	10:00	214.04	195.82	2.46	15.76			1	1	1		1		1			1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	59.49	
	11:00	218.78	198.89	1.27	18.63			1	1	1		1		1			1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	60.05	
	12:00	225.20	202.77	2.38	20.05			1	1	1		1		1			1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	61.55
	13:00	231.85	208.06	3.49	20.30			1	1	1		1		1			1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	63.47	
	14:00	234.11	207.42	7.20	19.49			1	1	1		1		1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	64.39	
	15:00	232.06	205.33	9.15	17.58			1	1	1		1		1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	64.34	
	16:00	232.11	205.48	12.25	14.38			1	1	1		1		1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	65.32	
	17:00	234.24	210.92	13.46	9.87			1	1	1		1	1	1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	67.31	
	18:00	235.41	211.44	19.40	4.57			1	1	1		1	1	1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	69.25	
	19:00	229.32	207.03	21.44	0.85			1	1	1		1	1	1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	68.54	
	20:00	226.15	204.37	21.78	0.00			1	1	1		1	1	1		1	1	1	15	1	1	1	1	1	1		48.55	67.85	
	21:00	216.72	195.34	21.38	0.00			1	1	1		1	1	1		1	1	1	7	1	1	1	1	1	1		48.55	65.02	
	22:00	202.14	178.81	23.33	0.00			1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		48.55	60.64	
	23:00	187.75	165.89	21.86	0.00			1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		48.55	56.32	

00:00 - 07:00 AEP6 M/I στα 10MW λόγω δυσλειτουργίας θερμοσταχείου
20:15 - 24:00 AEP6 M/I στα 12MW λόγω υψηλής θερμοκρασίας στον χώρο του στροβίλου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης