

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, August 13, 2026																
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλεκτρικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7				
Thursday, August 13, 2026	00:00	173.12	148.50	24.62	0.00	1		1			1	1				1	1		1	1	1			1	1	1	48.55	51.94	
	01:00	163.34	138.48	24.86	0.00	1		1				1	1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	49.00	
	02:00	155.92	129.05	26.87	0.00	1		1				1	1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	46.78	
	03:00	150.76	126.17	24.59	0.00	1		1				1	1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	45.23	
	04:00	147.87	126.46	21.41	0.00	1		1				1	1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	44.36	
	05:00	149.76	130.79	18.97	0.00	1		1				1	1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	44.93	
	06:00	153.75	138.69	14.89	0.17	1						1	1				1		1	1	1			1	1	1	48.55	46.07	
	07:00	168.68	154.27	12.03	2.38	1						1	1				1	3	1	1	1			1	1	1	48.55	49.89	
	08:00	189.52	173.02	9.63	6.87	1		1				1	1				1	13	1	1	1			1	1	1	48.55	54.80	
	09:00	209.04	190.44	6.05	12.55	1						1	1					1	22	1	1	1			1	1	1	48.55	58.95
	10:00	219.86	198.70	4.70	16.47	1				1		1	1				1	1	22	1	1	1			1	1	1	48.55	61.02
	11:00	222.99	198.21	5.60	19.18	1		1		1	1	1	1				1	1	22	1	1	1			1	1	1	48.55	61.15
	12:00	228.48	201.19	6.74	20.56	1			1	1	1	1	1				1	1	22	1	1	1			1	1	1	48.55	62.38
	13:00	235.17	206.75	7.56	20.86	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	64.29
	14:00	239.01	210.40	8.47	20.14	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	65.66
	15:00	235.92	208.90	8.89	18.13	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	65.34
	16:00	234.66	208.88	10.93	14.85	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	65.94
	17:00	236.38	212.74	13.49	10.15	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	67.87
	18:00	237.12	215.34	17.28	4.50	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	69.78
	19:00	233.62	214.88	18.01	0.73	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	69.87
	20:00	230.85	210.08	20.77	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	22	1	1	1	1			1	1	1	48.55	69.25
	21:00	220.86	198.53	22.33	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	8	1	1	1	1			1	1	1	48.55	66.26
	22:00	202.51	178.22	24.29	0.00	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	48.55	60.75
	23:00	193.57	169.90	23.67	0.00	1	1	1		1	1	1	1			1	1		1	1	1	1			1	1	1	48.55	58.07

1. AEP 6 ΑΗΣ Μειωμένη Ικανότητα στα 12MW λόγω υψηλής θερμοκρασίας στον χώρο του Στροβίλου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης