

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Wednesday, August 19, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Wednesday, August 19, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
	00:00	142.32	136.99	5.33	0.00	1	1	1		1					1		1		1	1	1			1	1	48.38	42.70	
	01:00	132.91	129.28	3.64	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	42.87	39.87		
	02:00	125.80	122.84	2.96	0.00	1	1	1		1					1		1	1	1				1	1	35.75	37.74		
	03:00	121.45	117.96	3.49	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	38.18	36.44			
	04:00	119.20	115.98	3.22	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	36.40	35.76			
	05:00	121.83	118.88	2.95	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	38.98	36.55			
	06:00	127.81	124.85	2.83	0.12	1	1	1		1					1		1	1			1	1	1	37.87	38.31			
	07:00	143.69	138.84	2.48	2.37	1	1	1		1					1		1	1			1	1	1	47.56	42.40			
	08:00	162.58	152.87	2.24	7.46	1	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	48.55	46.53			
	09:00	178.92	165.14	1.13	12.65	1	1	1		1					1		1	1	1		1	1	1	48.55	49.88			
	10:00	187.95	170.56	0.70	16.70	1	1	1		1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	51.38			
	11:00	190.31	169.20	1.32	19.79	1	1	1		1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	51.16			
	12:00	194.61	170.90	2.30	21.41	1	1	1		1					1	1	1	1			1	1	1	48.55	51.96			
	13:00	200.87	176.06	3.14	21.67	1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.76			
	14:00	201.83	177.22	3.89	20.73	1	1	1		1						1	1	6	1	1	1	1	1	1	48.55	54.33		
	15:00	197.85	173.72	5.37	18.76	1	1	1		1						1	1	7	1	1	1	1	1	1	48.55	53.73		
	16:00	196.97	176.94	4.69	15.34	1	1	1		1					1	1	1	9	1	1		1	1	1	48.55	54.49		
	17:00	199.04	184.10	4.40	10.53	1	1	1		1					1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	48.55	56.55		
	18:00	199.31	189.93	4.67	4.70	1	1	1		1					1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	48.55	58.38		
	19:00	194.80	189.77	4.41	0.62	1	1	1		1					1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	48.55	58.25		
	20:00	193.22	188.55	4.67	0.00	1	1	1		1					1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	48.55	57.97		
	21:00	182.09	176.42	5.67	0.00	1	1	1		1					1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	48.55	54.63		
22:00	166.95	160.33	6.61	0.00	1	1	1		1					1	1			1	1	1	1	1	1	48.55	50.08			
23:00	154.63	148.59	6.04	0.00	1	1			1					1	1			1	1	1	1	1	1	48.18	46.39			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης