

			Απολογισμός Λειτουργίας								Sunday, August 23, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ημερ αυρι εσ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
Sunday, August 23, 2026	00:00	148.76	140.58	8.18	0.00	1	1	1				1				1	1		1	1		1	1	1	1	48.55	44.63
	01:00	140.50	122.72	17.78	0.00	1	1	1				1				1	1		1	1		1	1	1	1	48.55	42.15
	02:00	135.35	109.42	25.93	0.00	1	1	1				1				1			1			1	1	1	1	48.55	40.61
	03:00	130.54	104.19	26.34	0.00	1	1	1				1				1			1			1	1	1	1	48.55	39.16
	04:00	129.17	103.15	26.03	0.00	1	1	1				1				1			1			1	1	1	1	48.55	38.75
	05:00	130.67	109.25	21.43	0.00	1	1	1				1				1			1			1	1	1	1	48.55	39.20
	06:00	135.17	114.47	20.63	0.08	1	1	1				1				1			1			1	1	1	1	48.55	40.53
	07:00	146.34	128.02	16.07	2.26	1	1	1				1				1	1		1			1	1	1	1	48.55	43.23
	08:00	162.00	141.80	12.70	7.49	1	1	1				1				1	1		1		1	1	1	1	1	48.55	46.35
	09:00	177.14	151.75	12.62	12.77	1	1	1				1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	48.55	49.31
	10:00	187.04	158.39	11.83	16.82	1	1	1				1				1	1	6	1		1	1	1	1	1	48.55	51.07
	11:00	191.76	156.67	15.51	19.58	1	1	1				1		1	1	1	4	1		1		1	1	1	1	48.55	51.65
	12:00	196.62	159.81	15.76	21.05	1	1	1				1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	48.55	52.67
	13:00	203.94	165.25	17.41	21.28	1	1	1				1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	48.55	54.80
	14:00	205.55	166.39	18.76	20.40	1	1	1				1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	48.55	55.55
	15:00	202.98	163.51	21.25	18.23	1	1	1				1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	48.55	55.43
	16:00	205.26	168.93	21.67	14.66	1	1	1				1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	48.55	57.18
	17:00	209.65	178.55	21.33	9.77	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	59.96
	18:00	210.95	186.46	20.39	4.10	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	62.06
	19:00	208.28	185.22	22.59	0.46	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	62.35
	20:00	207.29	183.39	23.89	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	62.19
	21:00	198.88	175.82	23.07	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	59.66
	22:00	186.30	164.76	21.54	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	55.89
	23:00	173.42	156.54	16.88	0.00	1	1					1		1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	52.03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης