

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, August 25, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7			
Tuesday, August 25, 2026	00:00	162.90	134.88	28.02	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1	1	48.55	48.87			
	01:00	152.72	126.28	26.44	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1		48.55	45.82			
	02:00	145.01	119.38	25.63	0.00	1	1	1				1		1				1		1	1	1	1		48.55	43.50			
	03:00	140.48	113.06	27.43	0.00	1	1	1				1		1				1			1	1	1		48.55	42.14			
	04:00	138.20	109.80	28.40	0.00	1	1	1				1		1				1			1	1	1		48.55	41.46			
	05:00	140.92	115.84	25.08	0.00	1	1	1				1		1				1			1	1	1		48.55	42.27			
	06:00	146.38	122.25	24.07	0.07	1	1	1		1		1		1				1			1	1	1	1	48.55	43.89			
	07:00	163.34	139.01	22.17	2.16	1	1	1		1				1	1			1			1	1	1	1	48.55	48.35			
	08:00	183.94	154.63	22.11	7.20	1	1	1		1				1	1			1	1		1	1	1	1	48.55	53.02			
	09:00	202.49	172.10	17.67	12.72	1	1	1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.93			
	10:00	212.65	180.39	15.32	16.94	1	1	1		1				1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48.55	58.71			
	11:00	216.26	182.17	14.36	19.73	1	1	1		1				1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48.55	58.96			
	12:00	220.87	184.35	15.36	21.17	1	1	1		1		1		1	1		11	1	1		1	1	1	1	48.55	59.91			
	13:00	227.83	188.55	17.91	21.37	1	1	1		1				1	1		14	1	1		1	1	1	1	48.55	61.94			
	14:00	228.70	189.38	18.81	20.51	1	1	1		1		1		1	1		15	1	1		1	1	1	1	48.55	62.46			
	15:00	224.35	186.44	19.57	18.33	1	1	1		1		1		1	1		15	1	1		1	1	1	1	48.55	61.80			
	16:00	223.85	190.09	19.01	14.75	1	1	1		1		1		1	1		15	1	1		1	1	1	1	48.55	62.73			
	17:00	225.34	196.69	18.79	9.86	1	1	1		1		1		1	1	1	15	1	1		1	1	1	1	48.55	64.64			
	18:00	225.20	200.71	20.54	3.95	1	1	1		1		1		1	1	1	15	1	1		1	1	1	1	48.55	66.37			
	19:00	219.45	197.63	21.45	0.38	1	1	1				1		1	1	1	15	1	1		1	1	1	1	48.55	65.72			
	20:00	216.78	193.46	23.32	0.00	1	1	1				1		1	1	1	12	1	1		1	1	1	1	48.55	65.03			
	21:00	204.72	180.42	24.30	0.00	1	1	1				1		1	1	1	3	1	1		1	1	1	1	48.55	61.42			
	22:00	189.74	164.09	25.65	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	48.55	56.92			
	23:00	176.74	152.07	24.67	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	48.55	53.02			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης