

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, August 26, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλεκτρικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Wednesday, August 26, 2026	00:00	163.39	137.89	25.50	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1	1	1	48.55	49.02	
	01:00	153.76	127.24	26.51	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1		1	48.55	46.13	
	02:00	145.88	119.89	25.99	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1		1	48.55	43.76	
	03:00	141.51	114.81	26.70	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1			48.55	42.45	
	04:00	140.08	112.07	28.01	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1			48.55	42.02	
	05:00	143.22	115.29	27.93	0.00	1	1	1				1		1				1	1		1	1			48.55	42.97	
	06:00	149.39	121.05	28.28	0.06	1	1	1				1		1				1	1		1	1		1	48.55	44.80	
	07:00	165.87	137.33	26.40	2.14	1	1	1				1		1				1	1	1	1	1		1	48.55	49.12	
	08:00	186.82	155.00	24.24	7.59	1	1	1				1		1			1	2	1	1	1	1	1	1	48.55	53.77	
	09:00	205.34	169.66	22.51	13.17	1	1	1				1		1			1	7	1	1	1	1	1	1	1	48.55	57.65
	10:00	214.19	179.75	17.12	17.32	1	1	1				1		1			1	14	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.06
	11:00	217.39	175.96	21.47	19.96	1	1	1				1		1			1	15	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.23
	12:00	222.69	178.62	22.71	21.36	1	1	1				1		1			1	15	1	1	1	1	1	1	1	48.55	60.40
	13:00	228.99	185.63	21.79	21.58	1	1	1				1		1			1	18	1	1	1	1	1	1	1	48.55	62.23
	14:00	230.46	189.06	20.69	20.72	1	1	1				1		1			1	18	1	1	1	1	1	1	1	48.55	62.92
	15:00	227.47	188.58	20.38	18.51	1	1	1				1		1			1	18	1	1	1	1	1	1	1	48.55	62.69
	16:00	226.18	189.99	21.25	14.94	1	1	1				1		1			1	19	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.37
	17:00	226.22	196.64	19.60	9.98	1	1	1				1		1	1	1	23	1	1	1	1	1	1		1	48.55	64.87
	18:00	225.57	206.13	15.45	4.00	1	1	1				1		1	1	1	22	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	66.47
	19:00	219.54	201.75	17.45	0.34	1	1	1				1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	65.76
	20:00	216.45	198.91	17.54	0.00	1	1	1				1		1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	64.94
	21:00	206.05	186.39	19.66	0.00	1	1	1				1		1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	61.81
	22:00	191.88	171.35	20.54	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	57.57
	23:00	178.39	159.58	18.82	0.00	1	1	1				1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης