

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Friday, July 31, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
ΑΦΕΤΗ Friday, July 31, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλεκτρικό Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
	00:00	164.04	146.77	17.27	0.00	1	1	1				1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	49.21
	01:00	152.54	132.31	20.23	0.00	1	1	1				1				1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	45.76
	02:00	144.32	127.97	16.35	0.00	1	1	1				1				1		1		1	1		1	1	1	48.55	43.30
	03:00	137.90	126.62	11.27	0.00	1	1	1				1				1		1		1	1		1	1	1	48.55	41.37
	04:00	134.34	123.18	11.16	0.00	1	1	1				1				1		1		1	1		1	1	1	48.55	40.30
	05:00	135.99	123.02	12.97	0.00	1	1	1				1				1		1		1	1		1	1	1	48.55	40.80
	06:00	140.27	129.13	10.78	0.37	1	1	1				1				1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	41.97
	07:00	158.72	147.72	7.81	3.19	1	1	1				1				1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	46.66
	08:00	178.18	161.16	8.58	8.43	1	1	1				1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	50.92
	09:00	193.82	173.18	7.11	13.54	1	1	1				1	1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.09
	10:00	199.63	174.24	7.90	17.49	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.64
	11:00	202.46	172.81	9.53	20.12	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.70
	12:00	209.90	177.84	10.47	21.60	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	56.49
	13:00	217.52	185.46	10.23	21.83	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.71
	14:00	218.61	186.33	11.25	21.03	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	59.27
	15:00	214.61	182.35	13.29	18.97	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.69
	16:00	215.14	184.51	14.92	15.71	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	59.83
	17:00	212.08	187.11	13.67	11.30	1	1	1				1	1		1	1	3	1		1	1	1	1	1	1	48.55	60.23
	18:00	212.00	191.32	14.91	5.77	1	1	1				1	1		1	1	9	1		1	1	1	1	1	1	48.55	61.87
	19:00	207.89	189.36	17.21	1.31	1	1	1				1	1		1	1	9	1		1	1	1	1	1	1	48.55	61.97
	20:00	203.51	186.88	16.61	0.02	1	1	1				1	1		1	1	6	1		1	1	1	1	1	1	48.55	61.05
	21:00	194.29	181.30	12.99	0.00	1	1	1				1	1		1	1	4	1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.29
22:00	182.86	171.75	11.12	0.00	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.86	
23:00	171.75	162.60	9.15	0.00	1	1	1				1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	51.53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης