

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	19,13	14,25	4,88	1			1		1		5,70	5,72
	01:00	17,62	12,98	4,64	1			1		1		5,43	5,43
	02:00	16,39	11,43	4,95	1					1		5,74	5,74
	03:00	15,77	11,04	4,73	1					1		5,48	5,51
	04:00	15,25	10,80	4,45	1					1		4,98	4,98
	05:00	15,11	10,89	4,22	1					1		4,85	4,85
	06:00	15,36	10,78	4,58	1					1		5,06	5,09
	07:00	16,63	11,85	4,78	1					1		5,81	5,82
	08:00	17,98	13,08	4,90	1					1		6,28	6,29
	09:00	19,09	14,42	4,67	1					1		6,68	6,68
	10:00	19,52	14,55	4,97	1					1		6,83	6,83
	11:00	19,81	15,42	4,38	1					1	2	7,03	7,03
	12:00	20,66	16,39	4,27	1					1	2	7,46	7,46
	13:00	21,72	17,57	4,15	1					1	3	8,08	8,08
	14:00	22,12	17,59	4,53	1					1	4	8,18	8,18
	15:00	21,90	17,39	4,51	1					1	4	8,12	8,12
	16:00	22,47	18,52	3,96	1			1		1	4	8,14	8,14
	17:00	23,65	20,02	3,63	1			1		1	4	8,48	8,48
	18:00	25,08	21,00	4,07	1			1		1	4	8,73	8,75
	19:00	25,44	21,13	4,31	1			1		1	4	8,75	8,75
	20:00	24,96	21,24	3,71	1			1		1	4	8,72	8,73
	21:00	24,15	20,29	3,86	1			1		1	4	8,58	8,58
	22:00	22,43	18,82	3,60	1			1		1	4	8,07	8,07
	23:00	21,16	17,87	3,29	1			1		1	3	7,77	7,77

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης