

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	19,66	16,09	3,57	1			1		1		6,46	6,46
	01:00	18,29	14,96	3,32	1			1		1		5,66	5,66
	02:00	17,14	14,36	2,78	1					1		6,21	6,21
	03:00	16,33	13,25	3,08	1					1		5,80	5,80
	04:00	15,79	11,49	4,30	1					1		5,48	5,52
	05:00	15,37	11,42	3,96	1					1		5,13	5,13
	06:00	15,36	10,95	4,42	1					1		5,10	5,10
	07:00	16,23	11,64	4,59	1					1		5,68	5,68
	08:00	17,36	12,85	4,51	1					1		6,06	6,07
	09:00	18,14	14,55	3,58	1					1	1	6,56	6,56
	10:00	18,51	16,13	2,37	1					1	2	7,10	7,10
	11:00	19,26	17,23	2,03	1					1	4	7,64	7,64
	12:00	19,84	16,85	2,99	1					1	4	7,63	7,63
	13:00	20,43	17,68	2,75	1					1	4	7,87	7,87
	14:00	20,24	17,75	2,48	1					1	4	7,84	7,84
	15:00	19,80	17,54	2,26	1					1	4	7,77	7,77
	16:00	20,02	17,89	2,13	1					1	4	7,80	7,80
	17:00	21,17	18,81	2,35	1			1		1	4	7,88	7,88
	18:00	22,74	20,62	2,13	1			1	13	1	4	8,18	8,18
	19:00	22,88	21,05	1,82	1			1		1	4	8,28	8,28
	20:00	22,96	20,76	2,19	1			1		1	4	8,29	8,29
	21:00	22,58	20,70	1,88	1			1		1	4	8,12	8,12
	22:00	21,28	20,05	1,22	1			1		1	5	7,19	7,19
	23:00	19,78	18,45	1,33	1			1		1	4	6,04	6,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης