

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	18,43	17,34	1,10	1			1		1		5,64	5,64
	01:00	16,86	15,48	1,38	1			1		1		3,48	3,48
	02:00	16,02	14,75	1,26	1			1		1		2,62	2,62
	03:00	15,32	14,25	1,08	1			1		1		1,93	1,93
	04:00	15,01	13,76	1,24	1					1		4,34	4,74
	05:00	14,79	13,00	1,79	1					1		4,55	4,55
	06:00	15,27	13,10	2,17	1					1		5,09	5,09
	07:00	16,76	14,03	2,73	1					1		6,23	6,23
	08:00	18,90	15,49	3,40	1			1		1		6,09	6,09
	09:00	20,23	16,56	3,66	1			1		1		7,04	7,04
	10:00	20,64	17,26	3,38	1			1		1		7,75	7,75
	11:00	21,14	18,15	2,99	1			1		1		7,97	7,97
	12:00	22,04	18,86	3,18	1	1		1		1	2	8,00	8,00
	13:00	22,85	19,14	3,71		1		1		1	2	8,34	8,34
	14:00	23,01	19,40	3,62		1		1		1	2	8,37	8,37
	15:00	22,44	19,10	3,34		1		1		1	2	8,26	8,26
	16:00	22,40	18,96	3,43		1		1		1	2	8,26	8,26
	17:00	23,23	19,49	3,74		1		1		1	2	8,41	8,41
	18:00	24,80	20,20	4,60		1		1		1	2	8,69	8,69
	19:00	25,04	20,03	5,01		1		1		1	3	8,70	8,75
	20:00	24,95	20,35	4,60		1	1			1		8,69	8,73
	21:00	24,74	19,99	4,74		1	1			1		8,66	8,66
	22:00	23,38	18,44	4,94	1		1			1		8,33	8,33
	23:00	21,91	17,39	4,53	1		1		1	1		7,95	7,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης