

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	20,16	15,99	4,17	1				1	1		7,00	7,00
	01:00	18,60	14,36	4,24	1				1	1		5,20	5,20
	02:00	17,44	13,49	3,95	1				1	1		4,94	4,94
	03:00	16,50	12,15	4,35	1					1		5,77	5,77
	04:00	16,04	11,74	4,30	1					1		5,62	5,62
	05:00	15,82	11,47	4,34	1					1		5,49	5,54
	06:00	16,19	11,64	4,55	1					1		5,65	5,67
	07:00	17,84	12,54	5,30	1					1		6,21	6,24
	08:00	19,83	14,17	5,66	1					1		6,93	6,94
	09:00	21,25	15,36	5,89	1					1	2	7,46	7,46
	10:00	21,63	16,06	5,57	1					1	3	7,65	7,65
	11:00	22,15	16,43	5,73	1					1	4	7,84	7,84
	12:00	23,01	17,51	5,50	1					1	4	8,35	8,35
	13:00	24,05	18,97	5,08	1	1				1	3	8,57	8,57
	14:00	24,31	18,49	5,82	1	1				1	1	8,62	8,62
	15:00	21,68	18,35	3,33	1	1	1			1	1	5,03	5,03
	16:00	23,87	18,13	5,74	1	1				1		8,04	8,35
	17:00	25,48	19,08	6,39	1	1				1		8,30	8,75
	18:00	26,92	19,91	7,01	1	1				1	1	8,75	8,75
	19:00	27,00	20,07	6,93	1	1				1	2	8,73	8,75
	20:00	26,78	20,00	6,78	1		1			1	2	8,75	8,75
	21:00	25,92	19,88	6,04	1		1			1	2	8,75	8,75
	22:00	24,65	19,04	5,61	1		1			1	2	8,65	8,65
	23:00	23,05	18,27	4,78	1		1			1		8,38	8,38

Μερική διακοπή στο διάστημα από 15:11 έως 15:34 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 15:40 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης