

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000				
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	21,35	16,91	4,44	1		1			1		7,20	7,20
	01:00	19,48	15,38	4,10	1		1			1		5,88	5,88
	02:00	18,21	13,65	4,56	1					1		6,38	6,38
	03:00	17,45	13,06	4,39	1					1		6,10	6,11
	04:00	16,79	13,03	3,76	1					1		5,88	5,88
	05:00	16,46	12,11	4,35	1					1		5,77	5,77
	06:00	16,43	12,25	4,18	1					1		5,74	5,75
	07:00	18,27	14,13	4,14	1					1		6,41	6,41
	08:00	20,09	16,39	3,70	1					1	3	7,46	7,46
	09:00	21,42	17,42	3,99	1					1	4	7,95	7,95
	10:00	21,98	18,38	3,59	1					1	4	8,16	8,16
	11:00	22,39	20,34	2,05	1	1				1	3	8,09	8,09
	12:00	23,55	22,32	1,23	1	1				1	1	8,47	8,47
	13:00	24,67	23,30	1,37	1	1				1	2	8,68	8,68
	14:00	25,00	23,95	1,05	1	1				1	4	8,73	8,73
	15:00	24,61	23,31	1,30	1	1				1	4	8,58	8,58
	16:00	24,87	23,71	1,16	1	1				1	4	8,63	8,63
	17:00	26,15	25,19	0,95	1	1				1	5	8,75	8,75
	18:00	27,06	25,95	1,11	1	1				1	6	8,75	8,75
	19:00	26,61	25,34	1,27	1	1				1	6	8,74	8,75
	20:00	25,89	24,35	1,54	1	1				1	6	8,63	8,63
	21:00	24,97	23,40	1,57	1	1				1	6	8,42	8,42
	22:00	23,26	21,04	2,22	1		1		1	1	4	7,65	7,65
	23:00	22,00	19,58	2,41	1		1		1	1	3	7,04	7,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης