

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	20,90	18,84	2,05	1		1		1	1		3,63	3,63
	01:00	19,16	16,18	2,98	1				1	1		5,92	5,92
	02:00	18,10	15,60	2,50	1				1	1		4,71	4,71
	03:00	17,34	14,75	2,59	1				1	1		3,96	3,96
	04:00	16,81	13,25	3,56	1				1	1		4,91	4,91
	05:00	16,58	12,15	4,43	1					1		5,80	5,80
	06:00	16,72	12,00	4,72	1					1		5,85	5,85
	07:00	17,88	12,60	5,28	1					1		6,25	6,26
	08:00	19,44	14,48	4,96	1					1	1	6,79	6,80
	09:00	20,54	15,69	4,85	1					1	2	7,23	7,23
	10:00	21,14	16,51	4,64	1					1	3	7,64	7,64
	11:00	21,65	16,59	5,06	1					1	3	7,93	7,93
	12:00	23,01	17,56	5,45	1					1	4	8,29	8,29
	13:00	24,12	18,89	5,23	1					1	5	8,58	8,58
	14:00	24,42	19,04	5,39	1					1	5	8,64	8,64
	15:00	24,25	18,54	5,71	1					1	5	8,61	8,61
	16:00	24,51	18,81	5,69	1					1	5	8,65	8,65
	17:00	25,40	20,27	5,14	1	1	1			1	4	8,34	8,34
	18:00	27,36	21,79	5,58	1		1			1	3	8,75	8,75
	19:00	27,09	22,14	4,95	1		1			1	3	8,75	8,75
	20:00	27,09	21,79	5,30	1		1			1	3	8,75	8,75
	21:00	26,74	21,67	5,07	1		1			1	3	8,75	8,75
	22:00	25,41	20,29	5,12	1		1			1	3	8,75	8,75
	23:00	24,18	19,03	5,15	1		1			1	1	8,60	8,60

Μερική διακοπή στις 17:00 λόγω βλάβης της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης