

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	22,25	16,93	5,32	1		1			1		7,95	7,95
	01:00	20,39	15,98	4,40	1		1			1		6,04	6,04
	02:00	19,09	14,84	4,25	1		1			1		5,83	5,83
	03:00	18,18	13,52	4,66			1			1		6,37	6,37
	04:00	17,45	12,79	4,66			1			1		6,14	6,14
	05:00	17,00	12,45	4,54			1			1		5,95	5,95
	06:00	17,31	12,86	4,44			1			1		6,05	6,06
	07:00	18,67	13,13	5,54		1				1		6,44	6,53
	08:00	20,49	14,03	6,46		1				1		7,16	7,17
	09:00	21,88	16,02	5,86		1				1	2	7,66	7,66
	10:00	22,14	16,79	5,35		1				1	3	8,01	8,01
	11:00	22,35	17,30	5,04		1				1	4	8,14	8,14
	12:00	23,28	18,13	5,15		1				1	5	8,39	8,39
	13:00	24,51	19,54	4,96		1				1	6	8,65	8,65
	14:00	24,70	19,39	5,31		1				1	6	8,69	8,69
	15:00	24,20	19,20	5,00		1				1	6	8,60	8,60
	16:00	24,41	19,92	4,49		1				1	6	8,61	8,61
	17:00	25,21	20,71	4,50	1	1				1	3	8,72	8,75
	18:00	26,92	22,21	4,71	1	1				1	3	8,75	8,75
	19:00	27,17	22,19	4,98	1	1				1	3	8,75	8,75
	20:00	26,86	21,91	4,95	1	1				1	2	8,75	8,75
	21:00	25,77	21,41	4,36	1	1				1	2	8,75	8,75
	22:00	24,44	22,12	2,32	1		1			1	2	8,54	8,55
	23:00	23,20	19,64	3,56	1		1			1	1	8,39	8,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης