

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	21,39	17,90	3,49	1		1			1		7,53	7,53
	01:00	20,04	15,33	4,71	1		1			1		6,34	6,34
	02:00	18,69	13,45	5,24	1					1		6,54	6,54
	03:00	18,05	12,77	5,29	1					1		6,32	6,32
	04:00	17,35	11,65	5,70	1					1		6,06	6,07
	05:00	17,06	11,57	5,49	1					1		5,96	5,97
	06:00	16,45	11,73	4,72	1					1		5,09	5,76
	07:00	18,48	13,06	5,42	1					1		6,45	6,47
	08:00	20,01	14,10	5,91	1				1	1		6,90	6,90
	09:00	21,49	15,14	6,35	1				1	1		7,51	7,52
	10:00	22,24	15,50	6,74	1				1	1		7,77	7,78
	11:00	22,98	16,36	6,62	1				1	1		8,10	8,10
	12:00	23,81	17,51	6,30	1				1	1		8,49	8,49
	13:00	24,81	18,28	6,53	1				1	1		8,69	8,69
	14:00	25,43	17,94	7,49	1				1	1	1	8,75	8,75
	15:00	25,57	18,01	7,56	1				1	1	1	8,75	8,75
	16:00	25,89	18,10	7,79	1				1	1	2	8,75	8,75
	17:00	27,11	19,34	7,77	1				1	1	2	8,75	8,75
	18:00	28,40	20,46	7,94	1				1	1	3	8,73	8,75
	19:00	28,13	20,02	8,10	1				1	1	3	8,75	8,75
	20:00	28,01	19,93	8,08	1				1	1	3	8,75	8,75
	21:00	27,15	19,57	7,58	1				1	1	3	8,75	8,75
	22:00	25,59	17,53	8,06	1				1	1	3	8,75	8,75
	23:00	24,15	16,26	7,88	1				1	1	3	8,54	8,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης