

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	22,66	15,45	7,22	1				1	1		7,95	7,95
	01:00	21,20	14,70	6,50	1				1	1		7,42	7,42
	02:00	19,90	13,52	6,38	1				1	1		6,97	6,97
	03:00	18,84	12,64	6,20	1					1		6,82	6,82
	04:00	17,99	11,86	6,13	1					1		6,35	6,35
	05:00	17,58	11,99	5,59	1					1		6,15	6,15
	06:00	17,46	12,35	5,12	1					1		6,10	6,11
	07:00	18,16	12,99	5,18	1					1		6,34	6,36
	08:00	19,45	13,78	5,67	1					1	1	6,79	6,81
	09:00	20,62	14,53	6,09	1					1	3	7,22	7,22
	10:00	21,20	14,93	6,27	1					1	3	7,42	7,42
	11:00	21,81	15,46	6,35	1					1	3	7,63	7,63
	12:00	22,86	16,38	6,48	1					1	3	7,99	8,00
	13:00	23,77	16,98	6,78	1					1	3	8,40	8,40
	14:00	24,42	17,52	6,91	1					1	4	8,64	8,64
	15:00	24,47	17,16	7,32	1					1	4	8,64	8,64
	16:00	25,02	17,52	7,50	1					1	4	8,72	8,75
	17:00	26,69	19,14	7,55	1					1	5	8,75	8,75
	18:00	28,14	20,60	7,54	1				1	1	5	8,75	8,75
	19:00	27,83	20,36	7,48	1				1	1	4	8,75	8,75
	20:00	27,52	20,29	7,23	1				1	1	3	8,75	8,75
	21:00	26,87	20,27	6,60	1				1	1	3	8,75	8,75
	22:00	25,69	19,31	6,38	1				1	1	3	8,75	8,75
	23:00	24,38	18,41	5,97	1				1	1	2	8,63	8,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης