

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	22,63	16,67	5,95	1				1	1		8,02	8,02
	01:00	20,94	15,02	5,93	1				1	1		7,31	7,33
	02:00	19,79	14,21	5,58	1				1	1		6,76	6,76
	03:00	18,64	13,36	5,29	1					1		6,53	6,53
	04:00	18,22	12,66	5,55	1					1		6,38	6,38
	05:00	18,21	12,84	5,38	1					1		6,39	6,39
	06:00	18,34	13,09	5,25	1					1		6,40	6,42
	07:00	20,04	14,55	5,49	1				1	1		6,93	6,93
	08:00	21,74	15,68	6,06	1				1	1		7,60	7,61
	09:00	23,12	16,61	6,51	1				1	1		8,21	8,21
	10:00	23,73	17,26	6,47	1				1	1		8,49	8,49
	11:00	24,20	18,23	5,97	1				1	1		8,60	8,60
	12:00	25,38	19,78	5,61	1	1				1	1	8,71	8,75
	13:00	26,59	21,48	5,11	1	1				1	2	8,75	8,75
	14:00	27,44	22,11	5,33	1	1				1	2	8,65	8,75
	15:00	27,23	21,98	5,25	1	1				1	2	8,75	8,75
	16:00	27,63	22,44	5,19	1	1				1	2	8,75	8,75
	17:00	28,64	23,84	4,79	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	18:00	29,64	25,13	4,52	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	19:00	29,70	24,45	5,24	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	20:00	29,45	24,52	4,92	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	21:00	28,95	24,17	4,78	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	22:00	27,74	23,42	4,32	1	1			1	1	3	8,72	8,72
	23:00	26,29	22,89	3,40	1	1			1	1	4	8,19	8,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης