

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	24,32	17,18	7,14	1	1	1		1			8,24	8,51
	01:00	22,44	15,57	6,87	1	1			1			7,83	7,85
	02:00	20,99	13,99	7,01	1	1			1			7,37	7,37
	03:00	19,97	13,38	6,58	1	1			1			6,99	6,99
	04:00	19,24	13,10	6,14	1	1			1			6,74	6,74
	05:00	18,89	12,41	6,48	1	1			1			6,58	6,61
	06:00	18,98	12,38	6,60	1		1		1			6,63	6,64
	07:00	20,07	13,16	6,91	1		1		1			7,01	7,02
	08:00	21,75	14,51	7,24	1		1		1			7,60	7,61
	09:00	23,00	15,53	7,47	1		1		1			8,02	8,05
	10:00	23,53	15,88	7,65	1		1		1			8,23	8,23
	11:00	23,91	16,07	7,84	1		1		1			8,35	8,37
	12:00	24,87	16,46	8,41	1		1		1			8,71	8,71
	13:00	26,04	17,67	8,38	1		1			1		8,75	8,75
	14:00	26,44	18,13	8,31	1		1			1		8,75	8,75
	15:00	26,37	18,05	8,32	1		1			1		8,75	8,75
	16:00	26,70	19,30	7,40	1		1			1		8,75	8,75
	17:00	27,62	19,34	8,28	1		1			1		8,75	8,75
	18:00	28,69	20,36	8,33	1		1			1	1	8,75	8,75
	19:00	28,46	20,13	8,33	1		1			1	2	8,75	8,75
	20:00	27,89	19,59	8,30	1		1			1	2	8,75	8,75
	21:00	26,04	18,03	8,01	1		1			1	1	8,75	8,75
	22:00	24,35	16,51	7,84	1		1			1		8,60	8,60
	23:00	22,65	15,40	7,25	1		1			1		7,92	7,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης