ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	20,84	13,92	6,92	1					1		7,22	7,29
	01:00	19,26	12,75	6,52	1					1		6,75	6,75
	02:00	18,09	12,16	5,92	1					1		6,34	6,34
	03:00	17,30	11,63	5,68	1					1		6,06	6,06
	04:00	16,77	11,21	5,56	1					1		5,87	5,87
	05:00	16,47	11,00	5,47	1					1		5,77	5,77
	06:00	16,62	11,25	5,37	1					1		5,80	5,82
	07:00	17,71	12,25	5,46	1					1		6,18	6,20
	08:00	18,77	12,81	5,96	1					1		6,56	6,57
	09:00	19,24	13,32	5,92	1					1		6,72	6,73
	10:00	19,63	13,53	6,10	1					1		6,87	6,87
	11:00	20,10	14,12	5,98	1					1		7,01	7,03
	12:00	21,01	14,60	6,42	1					1	2	7,34	7,35
	13:00	20,99	14,40	6,59	1					1	2	7,35	7,35
	14:00	20,62	13,74	6,89	1					1	2	7,22	7,22
	15:00	20,16	13,34	6,82	1					1	2	7,06	7,06
	16:00	20,79	13,77	7,02	1					1	2	7,27	7,28
	17:00	22,58	15,04	7,54	1				1	1	1	7,91	7,91
	18:00	23,77	16,18	7,59	1				1	1		8,44	8,44
	19:00	24,15	16,69	7,45	1				1	1		8,58	8,58
	20:00	24,25	16,90	7,35	1				1	1		8,60	8,60
	21:00	23,47	16,02	7,45	1				1	1		8,36	8,36
	22:00	22,20	15,87	6,33	1				1	1		7,80	7,80
	23:00	20,87	15,35	5,52	1				1	1		7,28	7,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης