

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	19,39	14,53	4,86	1				1	1		6,03	6,03
	01:00	17,89	12,68	5,21	1				1	1		6,23	6,23
	02:00	16,89	12,04	4,85	1					1		5,92	5,92
	03:00	16,12	11,76	4,36	1					1		5,67	5,67
	04:00	15,65	11,08	4,56	1					1		5,38	5,38
	05:00	15,52	11,39	4,12	1					1		5,26	5,26
	06:00	15,51	11,39	4,12	1					1		5,24	5,25
	07:00	16,26	11,53	4,73	1					1		5,67	5,69
	08:00	17,27	12,07	5,21	1					1		6,04	6,05
	09:00	18,14	12,51	5,63	1					1		6,34	6,35
	10:00	18,68	13,34	5,34	1					1		6,53	6,54
	11:00	19,36	14,71	4,65	1					1	1	6,83	6,83
	12:00	20,13	14,81	5,32	1					1	1	7,15	7,15
	13:00	20,28	14,10	6,18	1					1	2	7,11	7,11
	14:00	19,26	13,28	5,98	1					1	2	6,75	6,75
	15:00	18,32	12,29	6,03	1					1	2	6,41	6,41
	16:00	18,79	12,48	6,30	1					1	2	6,58	6,58
	17:00	19,96	13,65	6,30	1					1	2	6,98	6,98
	18:00	21,71	15,03	6,69	1				1	1	1	7,59	7,60
	19:00	22,20	15,30	6,90	1				1	1		7,92	7,92
	20:00	23,17	16,55	6,61	1				1	1		8,40	8,40
	21:00	22,52	15,82	6,70	1				1	1		8,04	8,04
	22:00	21,19	14,86	6,33	1				1	1		7,42	7,42
	23:00	20,01	14,63	5,38	1				1	1		6,62	6,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης