

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	18,34	14,07	4,26	1				1	1		5,08	5,08
	01:00	16,76	12,23	4,53	1					1		5,88	5,88
	02:00	15,79	11,46	4,33	1					1		5,48	5,52
	03:00	15,13	11,24	3,89	1					1		4,88	4,88
	04:00	14,84	11,20	3,64	1					1		4,57	4,57
	05:00	14,61	11,27	3,34	1					1		4,39	4,39
	06:00	15,18	11,52	3,66	1					1		4,87	4,91
	07:00	16,62	12,09	4,53	1					1		5,80	5,82
	08:00	18,27	13,40	4,87	1					1		6,38	6,40
	09:00	19,44	14,99	4,45	1					1	1	6,89	6,89
	10:00	19,65	15,08	4,57	1					1	2	6,97	6,97
	11:00	20,07	15,31	4,76	1					1	2	7,21	7,21
	12:00	20,69	15,73	4,96	1					1	3	7,42	7,42
	13:00	21,81	17,97	3,84	1					1	4	8,13	8,13
	14:00	21,56	18,09	3,46	1					1	5	8,10	8,10
	15:00	20,97	17,76	3,20	1					1	6	7,99	7,99
	16:00	21,22	18,46	2,76	1				1	1	5	7,71	7,71
	17:00	22,17	18,75	3,42	1				1	1	3	7,92	7,92
	18:00	23,48	19,75	3,73	1				1	1	3	8,46	8,46
	19:00	24,04	20,53	3,51	1				1	1	3	8,57	8,57
	20:00	24,68	21,37	3,31	1				1	1	4	8,68	8,68
	21:00	23,56	20,77	2,79	1				1	1	4	8,44	8,44
	22:00	22,04	20,30	1,74	1				1	1	4	7,73	7,73
	23:00	20,11	18,66	1,45	1				1	1	6	6,19	6,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης