

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	18,51	16,52	1,98	1				1	1	2	4,56	4,56
	01:00	16,93	14,74	2,19	1				1	1		3,55	3,55
	02:00	15,95	14,20	1,75	1				1	1		2,56	2,56
	03:00	15,36	13,97	1,39	1				1	1		1,96	1,96
	04:00	14,97	13,99	0,98	1				1	1		1,56	1,56
	05:00	14,85	13,87	0,98	1				1	1		1,43	1,44
	06:00	15,45	14,56	0,89	1				1	1		1,98	2,04
	07:00	17,02	16,40	0,62	1				1	1		3,62	3,62
	08:00	18,88	18,67	0,21	1				1	1		6,33	6,33
	09:00	20,35	20,34	0,01	1				1	1	2	6,73	6,73
	10:00	20,92	20,91	0,01	1				1	1	3	7,18	7,18
	11:00	21,38	21,32	0,06	1				1	1	3	7,44	7,44
	12:00	22,04	21,84	0,20	1				1	1	3	7,81	7,81
	13:00	22,65	22,00	0,65	1				1	1	3	8,17	8,17
	14:00	22,45	21,85	0,60	1				1	1	3	8,12	8,12
	15:00	21,79	21,49	0,30	1				1	1	3	7,79	7,79
	16:00	21,88	21,80	0,08	1				1	1	3	7,85	7,85
	17:00	22,95	22,95	0,00	1	1			1	1	3	6,26	6,26
	18:00	24,61	24,61	0,00	1	1			1	1	3	6,83	6,83
	19:00	25,00	25,00	0,00	1	1			1	1	3	7,33	7,33
	20:00	25,44	25,42	0,02	1	1			1	1	3	7,60	7,60
	21:00	23,91	23,81	0,09	1	1			1	1	3	6,10	6,10
	22:00	21,75	21,71	0,04	1	1			1	1	3	4,80	4,80
	23:00	19,80	19,80	0,00	1	1			1	1		4,42	4,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης