

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	18,02	18,01	0,00	1				1	1		5,37	5,37
	01:00	16,38	16,38	0,00	1				1	1		2,99	2,99
	02:00	15,55	15,55	0,00	1				1	1		2,16	2,16
	03:00	14,89	14,88	0,01	1				1	1		1,48	1,48
	04:00	14,47	14,43	0,04	1				1	1		1,05	1,05
	05:00	14,52	14,47	0,05	1				1	1		1,08	1,11
	06:00	14,83	14,74	0,09	1				1	1		1,37	1,41
	07:00	16,64	16,56	0,08	1				1	1		3,21	3,23
	08:00	18,29	18,25	0,04	1				1	1		5,59	5,59
	09:00	19,73	19,72	0,01	1				1	1	2	7,04	7,04
	10:00	20,27	20,27	0,01	1				1	1	2	7,25	7,25
	11:00	20,69	20,55	0,14	1				1	1	2	7,49	7,49
	12:00	21,42	21,34	0,07	1				1	1	4	7,45	7,45
	13:00	22,11	22,01	0,11	1				1	1	5	7,60	7,60
	14:00	22,01	21,62	0,39	1				1	1	4	7,66	7,66
	15:00	21,62	21,15	0,47	1				1	1	4	7,44	7,44
	16:00	21,74	21,35	0,39	1				1	1	4	7,48	7,48
	17:00	22,24	21,64	0,60	1				1	1	4	7,82	7,82
	18:00	23,93	22,91	1,02	1				1	1	4	8,53	8,53
	19:00	24,40	23,04	1,36	1	1			1	1	2	7,23	7,23
	20:00	24,87	22,91	1,96	1	1			1	1	1	7,71	7,71
	21:00	23,66	21,21	2,45	1	1			1	1		6,54	6,54
	22:00	21,82	19,74	2,09	1	1			1	1		4,48	4,48
	23:00	19,99	17,19	2,80	1	1				1		5,18	5,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης