

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	18,45	14,76	3,70	1				1	1		4,92	5,04
	01:00	16,92	14,24	2,68	1				1	1		3,54	3,54
	02:00	16,14	13,97	2,17	1				1	1		2,76	2,76
	03:00	15,37	13,69	1,68	1				1	1		1,99	1,99
	04:00	15,01	13,54	1,46	1				1	1		1,60	1,60
	05:00	15,11	13,51	1,59	1				1	1		1,71	1,71
	06:00	15,50	13,57	1,93	1				1	1		2,08	2,09
	07:00	17,10	14,11	2,98	1				1	1		3,58	3,68
	08:00	19,04	15,61	3,44	1				1	1		5,73	5,73
	09:00	20,45	17,07	3,39	1	1			1		1	7,60	7,60
	10:00	21,13	17,97	3,16	1	1			1		2	7,97	7,97
	11:00	21,89	18,49	3,40	1	1			1		2	7,60	7,66
	12:00	22,55	18,40	4,15	1				1	1	2	8,27	8,27
	13:00	23,50	19,82	3,68	1				1	1	2	8,45	8,45
	14:00	23,80	20,00	3,80	1				1	1	4	8,51	8,51
	15:00	23,94	19,76	4,19	1				1	1	4	8,55	8,55
	16:00	24,21	19,76	4,45	1				1	1	3	8,60	8,60
	17:00	25,18	20,10	5,09	1				1	1	3	8,73	8,75
	18:00	27,03	21,86	5,17	1	1			1	1	3	8,74	8,74
	19:00	27,06	21,54	5,52	1	1			1	1	1	8,73	8,75
	20:00	27,55	21,83	5,71	1	1			1	1	1	8,75	8,75
	21:00	25,97	20,64	5,34	1	1			1	1		8,52	8,52
	22:00	24,33	19,74	4,59	1	1			1	1		7,10	7,10
	23:00	23,14	19,73	3,41	1	1			1	1		5,75	5,75

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης