

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	19,76	19,43	0,32	1		1		1	1		2,28	2,28
	01:00	18,39	18,13	0,26	1		1		1	1		3,01	3,01
	02:00	17,01	16,64	0,37			1		1	1		3,54	3,59
	03:00	16,29	16,01	0,28			1		1	1		2,89	2,89
	04:00	15,84	15,75	0,09			1		1	1		2,42	2,42
	05:00	15,84	15,65	0,19			1		1	1		2,42	2,43
	06:00	16,28	16,16	0,12			1		1	1		2,86	2,86
	07:00	17,36	17,12	0,23			1		1	1		4,12	4,12
	08:00	18,80	18,65	0,15			1		1	1		6,28	6,28
	09:00	20,47	20,28	0,19			1		1	1	3	6,79	6,79
	10:00	21,34	21,21	0,13			1		1	1	4	7,17	7,17
	11:00	22,35	22,29	0,06			1		1	1	6	7,41	7,41
	12:00	22,99	22,83	0,15	1		1			1	6	7,18	7,18
	13:00	23,88	23,50	0,38	1		1			1	5	7,83	7,83
	14:00	24,02	22,98	1,04	1		1			1	5	7,92	7,92
	15:00	23,37	22,17	1,20	1		1			1	5	7,82	7,82
	16:00	23,71	22,77	0,94	1		1			1	4	8,06	8,06
	17:00	24,38	22,85	1,52	1		1			1	4	8,41	8,41
	18:00	25,39	23,31	2,08	1		1			1	4	8,72	8,75
	19:00	25,30	23,53	1,77	1		1			1	5	8,64	8,64
	20:00	25,12	23,01	2,11	1		1			1	5	8,61	8,61
	21:00	23,84	21,66	2,18	1		1			1	3	8,44	8,44
	22:00	22,10	19,95	2,16	1		1			1	1	7,99	7,99
	23:00	20,34	19,38	0,96	1		1			1		6,93	6,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης