

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	18,78	17,74	1,04	1		1			1		4,74	4,74
	01:00	17,20	15,70	1,50	1		1			1		2,85	2,85
	02:00	16,41	14,53	1,88	1				1	1		2,29	3,00
	03:00	15,88	13,79	2,09	1				1	1		2,49	2,49
	04:00	15,44	13,72	1,72	1				1	1		2,02	2,02
	05:00	15,45	13,53	1,92	1				1	1		2,03	2,03
	06:00	15,75	13,62	2,13	1				1	1		2,33	2,33
	07:00	16,72	13,98	2,73	1				1	1		3,28	3,30
	08:00	17,71	14,26	3,45	1				1	1		4,40	4,40
	09:00	18,58	14,08	4,50	1					1		6,51	6,51
	10:00	19,56	14,88	4,68	1					1	1	6,84	6,85
	11:00	20,25	15,27	4,97	1					1	3	7,08	7,09
	12:00	21,37	15,68	5,70	1					1	3	7,47	7,48
	13:00	22,03	16,32	5,71	1					1	3	7,80	7,80
	14:00	22,04	16,32	5,72	1					1	3	7,83	7,83
	15:00	22,06	16,05	6,01	1					1	3	7,88	7,88
	16:00	23,07	17,13	5,94	1				1	1	3	8,36	8,36
	17:00	24,47	19,09	5,38	1				1	1	2	8,63	8,63
	18:00	25,71	20,84	4,86	1				1	1	3	8,75	8,75
	19:00	25,93	20,75	5,18	1				1	1	4	8,75	8,75
	20:00	26,31	20,81	5,50	1				1	1	4	8,75	8,75
	21:00	25,40	19,76	5,64	1				1	1	4	8,74	8,75
	22:00	24,11	19,93	4,18	1				1	1	2	8,59	8,59
	23:00	22,70	19,49	3,21	1				1	1	2	8,32	8,32

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης