

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	21,20	17,13	4,07	1				1	1		7,78	7,78
	01:00	19,49	15,50	3,98	1				1	1		6,58	6,58
	02:00	18,12	14,14	3,98	1					1		6,36	6,36
	03:00	17,33	13,20	4,13	1					1		6,07	6,07
	04:00	16,78	11,97	4,82	1					1		5,87	5,87
	05:00	16,77	11,44	5,33	1					1		5,87	5,87
	06:00	17,08	11,44	5,63	1					1		5,97	5,98
	07:00	18,48	13,03	5,46	1					1		6,45	6,47
	08:00	20,07	14,70	5,38	1					1	2	7,01	7,03
	09:00	21,75	16,95	4,80	1					1	3	7,87	7,87
	10:00	22,33	17,74	4,58	1					1	4	8,20	8,20
	11:00	22,96	18,89	4,08	1					1	5	8,36	8,36
	12:00	24,58	20,25	4,32	1	1				1	5	8,65	8,65
	13:00	25,97	21,50	4,47	1	1				1	2	8,75	8,75
	14:00	26,51	21,52	4,99	1	1				1	2	8,75	8,75
	15:00	25,82	20,47	5,34	1	1				1	2	8,75	8,75
	16:00	26,37	21,06	5,31	1	1				1	1	8,75	8,75
	17:00	27,53	22,53	5,00	1	1			1	1		8,75	8,75
	18:00	28,82	23,23	5,59	1	1			1	1		8,75	8,75
	19:00	28,93	23,89	5,04	1	1			1	1		8,75	8,75
	20:00	29,10	24,22	4,88	1	1			1	1		8,75	8,75
	21:00	28,22	22,45	5,78	1	1	1		1	1		8,66	8,66
	22:00	27,04	21,71	5,33	1	1	1		1	1		8,22	8,22
	23:00	25,45	19,98	5,48	1		1		1	1		7,94	7,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης