

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	23,39	18,59	4,79	1		1		1	1		6,57	6,57
	01:00	21,36	16,09	5,27			1		1	1		7,46	7,48
	02:00	19,76	14,89	4,86			1		1	1		6,39	6,39
	03:00	18,60	13,05	5,55			1			1		6,38	6,51
	04:00	18,01	12,07	5,94			1			1		6,31	6,31
	05:00	17,57	12,23	5,35			1			1		6,16	6,16
	06:00	17,94	13,47	4,47			1			1		6,28	6,28
	07:00	19,12	13,92	5,20			1			1		6,75	6,75
	08:00	21,12	15,66	5,46			1			1	2	7,65	7,65
	09:00	22,55	17,19	5,35			1			1	4	8,15	8,15
	10:00	23,39	17,83	5,56			1			1	4	8,30	8,30
	11:00	23,89	18,03	5,86			1			1	4	8,54	8,54
	12:00	25,12	19,39	5,73			1			1	5	8,73	8,75
	13:00	26,41	20,74	5,67	1		1			1	2	8,75	8,75
	14:00	26,77	20,95	5,82	1		1			1	2	8,75	8,75
	15:00	26,36	21,02	5,34	1		1			1	3	8,75	8,75
	16:00	26,53	20,73	5,80	1		1			1	3	8,75	8,75
	17:00	26,99	20,33	6,66	1		1			1	3	8,75	8,75
	18:00	28,35	20,91	7,44	1		1			1	3	8,75	8,75
	19:00	28,29	21,65	6,64	1		1			1	3	8,75	8,75
	20:00	28,49	21,10	7,40	1		1			1	3	8,75	8,75
	21:00	27,33	20,03	7,30	1		1			1	3	8,75	8,75
	22:00	26,06	19,75	6,31	1		1			1	3	8,75	8,75
	23:00	24,76	19,16	5,59	1		1			1	3	8,69	8,69

Στο διάστημα 8:00 - 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης