

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	19,58	15,04	4,55	1				1	1		5,04	6,17
	01:00	17,59	12,88	4,71	1					1		5,04	6,16
	02:00	16,59	12,06	4,53	1					1		5,04	5,81
	03:00	15,86	11,21	4,65	1					1		5,04	5,55
	04:00	15,37	10,94	4,43	1					1		5,04	5,10
	05:00	15,23	10,51	4,71	1					1		4,98	4,98
	06:00	15,71	10,43	5,28	1					1		5,34	5,45
	07:00	17,36	11,31	6,05	1					1		6,06	6,08
	08:00	18,52	12,29	6,23	1					1		6,52	6,52
	09:00	19,57	13,49	6,08	1					1		6,85	6,85
	10:00	19,79	13,67	6,12	1					1		6,92	6,93
	11:00	20,14	13,94	6,20	1					1		7,05	7,05
	12:00	21,02	14,37	6,65	1					1		7,34	7,36
	13:00	21,94	14,45	7,49	1					1	2	7,67	7,68
	14:00	22,06	15,70	6,36	1			1		1	1	6,74	7,72
	15:00	20,98	16,04	4,94	1			1		1		5,19	7,34
	16:00	21,16	16,21	4,96	1			1		1		5,19	7,41
	17:00	22,51	17,53	4,98	1			1		1		5,19	7,88
	18:00	24,14	19,15	4,99	1			1		1	2	5,19	8,45
	19:00	24,43	19,47	4,96	1			1		1	2	5,19	8,55
	20:00	24,49	19,72	4,77	1			1		1	2	5,19	8,57
	21:00	23,92	19,34	4,59	1			1		1	2	5,19	8,37
	22:00	22,61	17,76	4,85	1			1		1	2	5,19	7,91
	23:00	20,85	16,09	4,76	1			1		1	2	5,19	6,42

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης