

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	18,97	14,52	4,44	1			1		1	2	5,19	5,19
	01:00	17,25	13,28	3,96	1					1		5,19	6,04
	02:00	16,28	12,45	3,83	1					1		5,16	5,70
	03:00	15,44	10,86	4,58	1					1		5,04	5,17
	04:00	15,01	11,56	3,45	1					1		3,50	4,75
	05:00	15,01	11,55	3,46	1					1		3,50	4,75
	06:00	15,52	11,82	3,70	1					1		3,72	5,25
	07:00	16,80	10,88	5,92	1					1		6,01	6,01
	08:00	18,11	12,05	6,06	1					1		6,31	6,34
	09:00	19,26	12,86	6,39	1					1		6,73	6,74
	10:00	18,90	12,75	6,15	1					1		6,61	6,61
	11:00	19,85	13,45	6,41	1					1		6,92	6,95
	12:00	21,03	14,23	6,79	1			1		1		7,34	7,36
	13:00	22,28	14,95	7,34	1			1		1		7,80	7,80
	14:00	22,19	14,97	7,22	1			1		1		7,77	7,77
	15:00	21,72	14,56	7,16	1			1		1		7,60	7,60
	16:00	21,94	14,68	7,27	1			1		1		7,67	7,68
	17:00	23,21	15,56	7,66	1			1		1		8,12	8,12
	18:00	24,86	17,00	7,86	1			1		1		8,70	8,70
	19:00	25,00	17,63	7,36	1			1		1		8,74	8,75
	20:00	25,06	18,50	6,56	1			1		1		8,73	8,75
	21:00	24,06	17,38	6,68	1			1		1	1	8,51	8,51
	22:00	22,26	15,86	6,40	1			1		1	1	7,81	7,81
	23:00	20,74	15,12	5,62	1			1		1	1	6,95	6,95

Κατά το διάστημα 00:00 έως 00:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G13. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 7:30 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης