

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	23,49	17,73	5,76		1	1									6,76	8,22
	01:00	22,14	16,38	5,76		1	1									6,76	7,75
	02:00	20,97	15,24	5,73		1	1									6,76	7,34
	03:00	20,25	14,79	5,47		1	1									6,76	6,88
	04:00	19,75	14,07	5,68		1	1									6,76	6,37
	05:00	19,66	14,08	5,58		1	1									6,76	6,28
	06:00	19,78	14,41	5,37		1	1									6,76	6,40
	07:00	20,92	15,58	5,34		1	1									6,76	7,32
	08:00	22,56	17,37	5,19		1	1									6,76	7,90
	09:00	24,00	18,56	5,44		1	1									7,59	8,40
	10:00	24,44	18,83	5,61		1	1									7,68	8,55
	11:00	24,88	19,29	5,60		1	1								2	7,68	8,71
	12:00	25,79	19,37	6,42		1	1								4	9,16	9,03
	13:00	26,89	20,19	6,70		1	1								4	9,74	9,41
	14:00	26,98	21,04	5,94		1	1								4	9,86	9,44
	15:00	26,80	21,14	5,66		1	1								5	9,75	9,38
	16:00	27,56	22,36	5,20		1	1								5	9,95	9,65
	17:00	28,69	24,15	4,54		1	1								7	10,02	10,04
	18:00	29,84	24,62	5,22		1	1								8	10,04	10,45
	19:00	30,10	25,77	4,33		1	1								9	10,12	10,53
	20:00	30,16	26,02	4,13		1	1								9	10,12	10,55
	21:00	30,11	24,55	5,56		1	1								9	10,12	10,54
	22:00	28,40	23,37	5,03		1	1								8	10,12	9,94
	23:00	26,51	21,65	4,87		1	1								3	9,78	9,28

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 18:50. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:50. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση