

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	28,84	25,57	3,26		1	1	1								8,27	8,22
	01:00	26,78	23,28	3,50		1	1	1								7,16	7,16
	02:00	24,90	22,13	2,77			1	1								9,16	8,72
	03:00	23,79	20,24	3,55			1	1								8,74	8,33
	04:00	23,12	18,26	4,85			1	1								8,49	8,09
	05:00	22,78	17,51	5,27			1	1								8,27	7,97
	06:00	22,50	17,45	5,04			1	1								8,01	7,87
	07:00	24,27	19,58	4,69			1	1								8,86	8,49
	08:00	26,10	21,66	4,44			1	1						1	1	8,77	8,77
	09:00	27,66	22,65	5,02				1						1	2	9,60	9,68
	10:00	28,60	23,93	4,67				1						1	2	10,00	10,01
	11:00	29,10	24,93	4,17				1						1	2	10,04	10,18
	12:00	29,93	25,67	4,25				1						1	2	10,12	10,47
	13:00	31,77	27,42	4,35				1						1	2	10,13	11,03
	14:00	33,20	27,83	5,37				1						1	3	10,13	11,03
	15:00	32,44	25,95	6,49				1						1	2	10,13	11,03
	16:00	32,51	26,37	6,14				1						1	2	10,13	11,03
	17:00	33,60	28,04	5,55				1						1	2	10,13	11,03
	18:00	34,63	29,58	5,05				1						1	3	10,13	11,03
	19:00	34,62	30,25	4,36				1						1	3	10,13	11,03
	20:00	33,97	29,45	4,52				1						1	3	10,13	11,03
	21:00	33,96	29,36	4,60				1						1	3	10,13	11,03
	22:00	32,54	27,67	4,87				1						1	3	10,13	11,03
	23:00	31,07	26,51	4,57			1	1						1	2	9,75	9,75

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση