

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	29,16	21,40	7,76			1							1	2	9,90	10,21
	01:00	27,63	20,62	7,01	1		1	1								9,05	9,05
	02:00	26,53	19,92	6,61	1		1	1								8,87	8,87
	03:00	25,58	18,94	6,64			1	1								9,24	8,95
	04:00	24,78	18,00	6,77			1	1								8,95	8,67
	05:00	24,61	17,60	7,01			1	1								8,87	8,61
	06:00	24,24	17,63	6,61			1	1								8,77	8,48
	07:00	25,89	19,42	6,46			1	1								9,28	9,06
	08:00	28,08	21,19	6,89			1	1							3	9,90	9,83
	09:00	30,25	23,88	6,37			1	1							5	9,97	10,59
	10:00	31,24	24,27	6,97			1	1							5	9,97	10,93
	11:00	32,07	24,60	7,47			1	1							5	9,97	11,03
	12:00	33,53	26,63	6,90			1	1							8	10,01	11,03
	13:00	35,07	28,29	6,78			1	1							8	10,13	11,03
	14:00	36,28	30,57	5,71			1	1						1	5	10,13	11,03
	15:00	36,95	31,37	5,58			1							1	5	10,13	11,03
	16:00	37,27	33,15	4,13			1							1	5	10,13	11,03
	17:00	37,81	33,96	3,85			1							1	6	10,13	11,03
	18:00	38,27	34,67	3,59			1							1	7	10,13	11,03
	19:00	37,72	34,31	3,40			1							1	7	10,13	11,03
	20:00	37,41	33,27	4,13			1							1	6	10,13	11,03
	21:00	37,22	31,89	5,33			1							1	6	10,13	11,03
	22:00	35,90	31,13	4,77			1							1	5	10,13	11,03
	23:00	34,11	29,98	4,13			1							1	4	10,13	11,03

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση