

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000	
Η Ε- Ε- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	32,87	27,57	5,30				1						1		10,13	11,03
	01:00	31,19	27,15	4,04		1		1						1		10,11	10,92
	02:00	29,61	26,08	3,53		1	1	1								9,30	8,99
	03:00	28,21	25,84	2,37		1	1	1								7,94	7,60
	04:00	27,12	24,70	2,43		1	1	1								6,81	6,51
	05:00	26,61	23,11	3,50		1	1	1								6,26	6,00
	06:00	26,07	22,47	3,60		1	1	1								5,77	5,46
	07:00	26,94	22,66	4,28		1	1	1								6,54	6,32
	08:00	28,52	24,16	4,36		1	1	1								8,09	7,91
	09:00	30,79	27,12	3,67		1	1	1								10,02	10,17
	10:00	31,53	27,72	3,81		1	1	1								10,13	10,92
	11:00	31,81	28,52	3,29		1	1	1						1		8,38	8,38
	12:00	33,33	29,09	4,24				1						1		10,13	11,03
	13:00	35,77	30,74	5,03				1						1		10,13	11,03
	14:00	38,03	33,54	4,49				1						1	3	10,13	11,03
	15:00	38,47	34,13	4,34				1						1	4	10,13	11,03
	16:00	39,04	34,95	4,08				1						1	5	10,13	11,03
	17:00	39,61	34,63	4,98				1						1	6	10,13	11,03
	18:00	40,08	33,57	6,52				1						1	5	10,13	11,03
	19:00	39,12	32,76	6,36				1						1	4	10,13	11,03
	20:00	38,54	32,08	6,47				1						1	4	10,13	11,03
	21:00	37,44	30,40	7,05				1						1	2	10,13	11,03
	22:00	35,05	28,85	6,19				1						1		10,13	11,03
	23:00	32,90	28,08	4,82				1						1		10,13	11,03

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση