

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	30,77	25,08	5,69				1						1		10,13	10,77
	01:00	29,27	22,98	6,29		1	1	1						1		10,13	10,13
	02:00	27,55	21,70	5,85		1	1	1								8,10	8,10
	03:00	26,23	21,10	5,12		1	1	1								6,80	6,80
	04:00	25,39	20,57	4,82		1	1	1								6,10	6,10
	05:00	24,60	20,02	4,58		1	1	1								5,44	5,44
	06:00	24,50	20,09	4,40		1	1	1								5,35	5,35
	07:00	25,25	20,65	4,60		1	1	1								5,90	5,90
	08:00	26,91	21,17	5,73			1	1							2	7,48	9,42
	09:00	28,34	22,66	5,68			1	1							3	7,20	9,92
	10:00	28,91	22,64	6,26			1	1							3	7,77	10,12
	11:00	29,60	23,57	6,03			1	1							4	7,77	10,36
	12:00	30,54	24,29	6,26			1	1							4	9,04	10,69
	13:00	32,05	25,00	7,06			1	1							4	10,13	11,03
	14:00	32,88	25,16	7,72			1	1							4	10,13	11,03
	15:00	33,32	24,99	8,33			1	1							4	10,13	11,03
	16:00	33,52	25,15	8,37			1	1							4	10,13	11,03
	17:00	34,17	26,35	7,82			1	1							5	10,13	11,03
	18:00	34,99	27,31	7,67			1	1							6	10,13	11,03
	19:00	34,86	26,92	7,93			1	1							7	10,13	11,03
	20:00	33,85	26,13	7,71			1	1							6	10,13	11,03
	21:00	30,77	22,68	8,09			1	1							5	10,13	10,77
	22:00	31,46	22,93	8,53			1	1							5	10,13	11,01
	23:00	28,73	20,31	8,42			1	1							3	10,12	10,06

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Έως τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση