

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	25,85	18,68	7,17			1	1								9,58	9,58
	01:00	23,89	17,17	6,72			1	1								8,88	8,88
	02:00	22,47	16,27	6,20			1	1								8,37	8,37
	03:00	21,55	15,54	6,02			1	1								7,72	7,72
	04:00	20,94	15,19	5,74			1	1								7,08	7,08
	05:00	20,86	15,15	5,71			1	1								6,98	6,98
	06:00	20,64	15,02	5,63			1	1								6,79	6,79
	07:00	21,64	15,17	6,47			1	1								7,67	7,67
	08:00	22,63	15,74	6,89			1	1								8,41	7,92
	09:00	22,26	15,53	6,73			1	1								8,24	7,78
	10:00	21,82	15,22	6,60			1	1								7,93	7,93
	11:00	22,96	16,17	6,79			1	1								8,53	8,04
	12:00	23,92	17,30	6,62			1	1								8,87	8,37
	13:00	24,13	17,94	6,19			1	1								8,95	8,95
	14:00	23,16	17,96	5,20			1	1								8,65	8,65
	15:00	22,71	18,51	4,20			1	1								8,52	8,52
	16:00	23,88	19,74	4,14			1	1								8,89	8,89
	17:00	25,85	21,35	4,50			1	1								9,60	9,60
	18:00	27,22	22,62	4,60			1	1							2	10,04	10,04
	19:00	27,78	22,95	4,83			1	1							3	10,13	9,72
	20:00	28,65	23,21	5,44			1	1							3	10,13	10,03
	21:00	28,33	22,85	5,48			1	1							3	10,13	9,92
	22:00	27,08	20,71	6,37			1	1							3	10,01	10,01
	23:00	25,59	20,14	5,44			1	1							2	9,47	9,47

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:45. Μερική διακοπή στις 23:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση