

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400	1,000		
Η ε- ε- ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	H/Z (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	23,68	23,50	0,18		1	1	1								3,71	3,71
	01:00	22,30	22,11	0,19		1	1	1								2,31	2,31
	02:00	20,70	20,57	0,14			1	1								5,27	6,23
	03:00	19,85	19,64	0,21			1	1								5,98	5,98
	04:00	19,28	19,09	0,19			1	1								5,34	5,34
	05:00	19,12	18,97	0,14			1	1								5,14	5,14
	06:00	19,31	19,14	0,17			1	1								5,33	5,33
	07:00	21,40	21,31	0,08			1	1								7,36	6,92
	08:00	23,78	23,78	0,01			1	1							4	7,92	7,92
	09:00	25,70	25,67	0,03			1	1							7	8,88	8,88
	10:00	26,43	26,38	0,05			1	1						1	3	8,64	8,64
	11:00	26,51	26,46	0,05				1						1		9,69	9,28
	12:00	27,60	27,59	0,01				1						1		10,03	9,66
	13:00	28,22	28,21	0,01				1						1		10,13	9,88
	14:00	27,94	27,94	0,00				1						1		10,11	9,78
	15:00	26,89	26,88	0,01				1						1		9,85	9,41
	16:00	27,03	27,03	0,01				1						1		9,87	9,46
	17:00	27,94	27,93	0,00				1						1		10,10	9,78
	18:00	29,46	29,45	0,00				1						1		10,13	10,31
	19:00	30,24	30,24	0,00				1						1		10,13	10,58
	20:00	30,66	30,62	0,04				1						1		10,13	10,73
	21:00	29,70	29,69	0,00				1						1		10,13	10,39
	22:00	27,28	27,28	0,00				1						1		9,97	9,55
	23:00	25,76	25,75	0,01				1						1		9,49	9,02

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:10 με 04:10. Το διάστημα 08:00 με 15:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:00. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:00 έως τις 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση