

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	9,08	8,22	0,86	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,44	7,51	0,93	1	1					1,35	1,35
	02:00	8,02	7,12	0,90	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,69	6,81	0,88	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,51	6,62	0,89	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,55	6,66	0,89	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,75	6,81	0,94	1	1					1,35	1,35
	07:00	8,39	7,52	0,86	1					4	1,35	1,35
	08:00	9,27	8,44	0,83	1	1				4	1,35	1,35
	09:00	9,55	8,69	0,86	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,81	8,90	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	11:00	9,92	9,11	0,81	1	1				3	1,35	1,35
	12:00	10,16	9,29	0,87	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,46	10,02	0,45	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,69	10,25	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	15:00	10,57	10,14	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	16:00	10,48	10,04	0,44	1	1				4	1,35	1,35
	17:00	10,59	10,16	0,43	1	1				4	1,35	1,35
	18:00	11,21	10,69	0,52	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,59	10,85	0,74	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,61	10,80	0,81	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,22	10,35	0,86	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,54	9,63	0,91	1	1				3	1,35	1,35
	23:00	9,81	8,95	0,87	1	1			2		1,35	1,35

Το διάστημα 07:05 με 07:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2 και το διάστημα 07:55 με 08:47 της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση