

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	41,41	36,01	5,39	0,00			1	1	1	1				1			4	13,73	13,73
	01:00	38,27	33,68	4,59	0,00			1	1	1	1				1			4	13,73	13,73
	02:00	35,75	31,66	4,09	0,00			1	1	1	1							4	13,51	13,49
	03:00	34,11	28,35	5,76	0,00			1	1	1	1							2	12,77	12,75
	04:00	32,71	26,78	5,93	0,00			1	1	1	1								12,11	12,09
	05:00	32,15	26,63	5,52	0,00			1	1	1	1								11,61	11,60
	06:00	32,13	26,13	5,99	0,00			1	1	1	1								11,58	11,58
	07:00	35,28	28,84	6,44	0,00			1	1	1	1								13,63	13,63
	08:00	38,89	32,81	6,08	0,00			1	1	1	1					1		3	13,73	13,73
	09:00	41,96	35,70	6,26	0,00			1	1	1	1				1			4	13,73	13,73
	10:00	43,78	36,73	7,05	0,00			1	1	1	1				1			4	13,73	13,73
	11:00	44,85	37,20	7,65	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	12:00	46,63	38,49	8,14	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	13:00	51,17	44,71	6,46	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	14:00	52,78	47,48	5,30	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	15:00	52,57	46,82	5,76	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	16:00	52,42	45,91	6,51	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	17:00	52,80	44,05	8,76	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	18:00	53,08	41,95	11,13	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	19:00	51,54	40,26	11,28	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	20:00	50,77	40,19	10,58	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	21:00	49,59	39,50	10,09	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	22:00	46,30	37,60	8,70	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	23:00	43,35	34,62	8,73	0,00			1	1	1	1				1			4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης