

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	4,41	3,59	0,82	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	01:00	4,10	3,50	0,60	1	1	1	1		1			1,19	1,19
	02:00	3,91	3,33	0,58	1	1	1	1		1			1,12	1,11
	03:00	3,80	3,17	0,63	1	1	1	1		1			1,06	1,07
	04:00	3,58	2,71	0,88	1	1	1			1			1,20	1,20
	05:00	3,41	2,60	0,81	1	1	1			1			1,16	1,15
	06:00	3,43	2,71	0,73	1	1	1			1			1,17	1,18
	07:00	3,72	3,02	0,70	1	1	1			1		1	1,19	1,19
	08:00	4,08	3,40	0,69	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	09:00	4,36	3,62	0,74	1	1	1	1			1	1	1,19	1,20
	10:00	4,75	4,02	0,73	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	11:00	4,91	4,37	0,54	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	12:00	4,94	4,68	0,27	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	5,08	4,80	0,28	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,98	4,20	0,78	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,82	4,27	0,55	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,72	4,14	0,58	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	17:00	4,86	4,19	0,66	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	5,01	4,57	0,44	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,18	4,53	0,65	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,30	5,02	0,28	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,46	4,99	0,47	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,20	4,77	0,42	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	4,87	4,38	0,49	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης