

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, August 11, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρλιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Tuesday, August 11, 2026	00:00	172.45	148.92	23.53	0.00	1	1				1	1		1	1			1	1	1	1	1	1		48.55	51.74			
	01:00	160.16	134.43	25.73	0.00	1	1	1			1	1		1				1		1	1	1	1		48.55	48.05			
	02:00	152.18	125.67	26.52	0.00	1	1	1			1	1		1						1	1	1	1		48.55	45.66			
	03:00	147.18	119.66	27.52	0.00	1	1	1			1	1		1						1	1	1	1		48.55	44.15			
	04:00	143.80	116.40	27.40	0.00	1	1	1			1	1		1						1	1	1	1		48.55	43.14			
	05:00	144.39	118.18	26.22	0.00	1	1	1			1	1		1						1	1	1	1		48.55	43.32			
	06:00	149.06	126.37	22.50	0.19	1	1	1			1	1		1				1		1	1	1	1		48.55	44.66			
	07:00	164.49	150.17	11.76	2.56	1	1	1			1	1		1	1			1		1	1	1	1		48.55	48.58			
	08:00	182.06	162.51	12.30	7.25	1	1	1			1	1		1	1			4	1		1	1	1	1		48.55	52.44		
	09:00	204.63	184.32	8.05	12.26	1	1	1			1	1		1	1			15	1		1	1	1	1		48.55	57.71		
	10:00	216.38	192.58	7.41	16.40	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1		48.55	60.00			
	11:00	219.73	192.21	8.36	19.16	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	48.55	60.17			
	12:00	226.06	194.43	10.98	20.65	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1		1	1	1	48.55	61.62			
	13:00	233.46	201.78	10.60	21.08	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1		1	1	1	48.55	63.71			
	14:00	234.96	203.93	10.79	20.25	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1		1	1	1	48.55	64.41			
	15:00	229.08	200.25	10.55	18.29	1	1	1			1	1		1	1	1	17	1	1	1		1	1	1	48.55	63.24			
	16:00	216.81	205.47	11.34	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1		1	1	1	48.55	65.04			
	17:00	221.20	205.48	15.72	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	18	1	1	1		1	1	1	48.55	66.36			
	18:00	221.02	203.13	17.89	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	15	1	1	1		1	1	1	48.55	66.31			
	19:00	214.36	193.17	21.19	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48.55	64.31			
	20:00	212.55	191.41	21.14	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48.55	63.76			
	21:00	209.41	189.67	19.73	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	13	1	1	1		1	1	1	48.55	62.82			
	22:00	194.97	177.72	17.25	0.00	1	1	1			1	1		1	1	1	2	1	1	1		1	1	1	48.55	58.49			
	23:00	181.33	169.75	11.58	0.00	1	1	1			1	1		1	1			1	1	1		1	1	1	48.55	54.40			

1) AEP 6 ΑΗΣ Μειωμένη Ικανότητα στα 12MW λόγω υψηλής θερμοκρασίας στον χώρο του στροβίλου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης