

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000				
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	24,11	20,11	4,00	1	1			1	1		6,84	6,84
	01:00	22,21	17,52	4,69	1				1	1		7,22	7,77
	02:00	20,65	15,66	4,99	1				1	1		7,21	7,23
	03:00	19,47	14,28	5,19	1				1	1		6,51	6,51
	04:00	18,59	13,70	4,90	1					1		6,51	6,51
	05:00	18,29	13,74	4,55	1					1		6,40	6,40
	06:00	18,71	13,87	4,84	1					1		6,54	6,55
	07:00	20,30	15,30	5,00	1				1	1		7,01	7,01
	08:00	22,30	17,55	4,75	1				1	1		8,20	8,20
	09:00	23,65	19,15	4,50	1	1				1		8,41	8,41
	10:00	24,17	20,40	3,77	1	1				1	1	8,59	8,59
	11:00	25,16	21,86	3,30	1	1				1	3	8,73	8,75
	12:00	26,04	22,14	3,90	1	1				1	4	8,75	8,75
	13:00	27,56	23,75	3,80	1	1				1	4	8,75	8,75
	14:00	28,29	24,23	4,06	1	1				1	4	8,75	8,75
	15:00	28,34	24,34	4,00	1	1				1	4	8,75	8,75
	16:00	28,70	23,74	4,97	1	1				1	4	8,75	8,75
	17:00	29,37	24,16	5,22	1	1				1	4	8,75	8,75
	18:00	31,07	25,85	5,21	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	19:00	30,64	25,48	5,16	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	20:00	30,73	25,19	5,55	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	21:00	29,41	23,84	5,57	1	1			1	1	3	8,75	8,75
	22:00	27,92	22,82	5,10	1	1			1	1	4	8,74	8,74
	23:00	26,72	21,83	4,89	1	1			1	1	2	8,72	8,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης